



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE,
MANUTENZIONE E SUPPORTO OPERATIVO DELLA NUOVA SEDE ASI DI
TOR VERGATA**

CHIARIMENTI N. 1

	DOMANDA	RISPOSTA
1	All’interno del paragrafo “Reperibilità” a pag. 16 dell’Allegato 3 – Progetto di manutenzione e conduzione – Opere Civili è richiesta “l’organizzazione di un sistema che consenta l’immediato reperimento del personale presente in cantiere”, facendo presumere l’esistenza di un presidio fisso per le opere civili; tuttavia non viene fornita alcuna indicazione circa la composizione minima del presidio fisso per la manutenzione e conduzione delle opere civili ed i relativi orari e giorni di presidio. Si richiede, quindi, di confermare la presenza del presidio fisso per la manutenzione e conduzione delle opere civili, di specificare ruolo e qualifica di ciascun componente il presidio fisso minimo richiesto e di precisare orari e giorni di presidio fisso.	Occorre conformare l’offerta a quanto esplicito nel paragrafo relativo a “Reperibilità”, pag. 16 dell’Allegato 3.
2	Al punto 11 dell’Allegato 5 – Progetto di manutenzione e conduzione – Impianti elettrici, speciali e multimediali (pag. 43) vengono definite le figure professionali da allocare per il “presidio fisso necessario per la gestione dell’area 1” inerenti la conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e speciali; tuttavia non viene fornita alcuna indicazione circa gli orari e giorni di presidio e sui criteri di reperibilità al di fuori del periodo di presidio. Si richiede, quindi, di precisare orari e giorni di presidio fisso di tutto il personale di presidio fisso minimo richiesto per le attività di conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e speciali, oltre che gli eventuali periodi e criteri di reperibilità.	Alla pagina ed al paragrafo indicato non si fa alcun riferimento alla voce “presidio fisso”
3	All’interno dei documenti di gara, benché si faccia più volte riferimento a non meglio specificate attività di presidio fisso e reperibilità, non vi è alcuna esplicita indicazione circa il presidio fisso minimo richiesto per la conduzione e manutenzione degli impianti meccanici e l’eventuale servizio di reperibilità. Si richiede, quindi, di confermare la presenza del presidio fisso per la manutenzione e conduzione degli impianti meccanici, di specificare ruolo e qualifica di ciascun componente il presidio fisso minimo richiesto precisando orari e giorni di presidio fisso, oltre che gli eventuali periodi e criteri di reperibilità.	Vedi risposta precedente
4	Al punto 11 dell’Allegato 5 – Progetto di manutenzione e conduzione – Impianti elettrici, speciali e multimediali (pag. 46) vengono definite i profili professionali per la “gestione tecnica	

	operativa degli impianti durante gli eventi". Nello specifico vengono richieste le seguenti figure professionali dell'ambito multimediale: "producer, regista e direttore di produzione, montatore-compositore e operatore-fonico". Si chiede di chiarire: - Se il servizio richiesto è da ritenersi o meno incluso nel canone forfettario a base di gara - Se più figure professionali dell'ambito multimediale possono essere rappresentate da una sola persona fisica - Il numero di personale dell'ambito multimediale minimo richiesto durante gli eventi - Eventuale necessità di personale di presidio aggiuntivo, rispetto a quello minimo richiesto, per la conduzione e manutenzione degli impianti meccanici, elettrici, speciali e opere civili durante gli eventi, specificandone quantità e qualifica - Il numero di eventi previsti annualmente a regime e il monte ore annuo minimo di servizio da garantire durante gli eventi, suddiviso per qualifica sia dell'ambito multimediale sia, eventualmente, dell'ambito impiantistico-civile	- SI - Dipende dalle professionalità - Sarà concordato a seconda degli eventi - Sarà concordato a seconda degli eventi - Non è possibile fare tale previsione
5	Sempre al punto 11 dell'Allegato 5 - Progetto di manutenzione e conduzione - Impianti elettrici, speciali e multimediali (pag. 46), alla fine del documento si rimanda a delle "Schede di manutenzione preventiva" per gli impianti elettrici e speciali. Tali schede non sono presenti tra gli elaborati pubblicati sul vostro sito e risultano essere essenziali per una corretta individuazione delle attività comprese nel presente appalto. Si chiede pertanto di fornire le schede mancanti.	Il documento è stato pubblicato sul sito dell'ASI (Allegato Capitolato Tecnico)
6	In riferimento al punto 8.1.1 del Capitolato Tecnico, Sistema Informativo di Manutenzione SIM (pag. 7), si chiede: - di confermare che il Sistema Informativo verrà fornito dalla Stazione Appaltante e che l'Assuntore avrà solo l'onere di sviluppare le funzionalità aggiuntive previste nel capitolato; - ulteriori specifiche relativamente al software con cui è programmato il SIM e alle possibilità di implementazione di quest'ultimo. - di chiarire se la ditta Appaltatrice può offrire un suo Sistema informativo equivalente, sia dal punto di vista delle funzionalità richieste che delle capacità di sviluppo del sw stesso. - nel caso in cui il sw sia fornito da ASI, la casa fornitrice per una valutazione economica delle operazioni da effettuare sullo stesso	- Si conferma che il SIM sarà fornito dalla stazione appaltante - Non si dispone di tali informazioni perché il sw è in fase di acquisizione - No - Come risposta b.
7	Con riferimento all'Allegato 1 - Relazione Generale del Progetto Esecutivo - Impianti elettrici e speciali (pag. 20) si chiede di chiarire se la manutenzione degli apparati attivi degli impianti telefonici, antintrusione, TVCC, diffusione sonora, badge e controllo accessi è da ritenersi inclusa nella presente appalto e se viene remunerata all'interno del canone forfettario. Nel caso sia inclusa, si chiede di specificare quali siano le attività da svolgere in manutenzione ordinaria e quali siano gli oneri dell'aggiudicatario in caso di guasto hardware o software.	Si, è compresa nel canone. Vedere il Capitolato Tecnico

8	Con riferimento all'Allegato 1 - Relazione Generale del Progetto Esecutivo – Impianti di sicurezza (pag. 34) si chiede di chiarire se la configurazione, modifica e aggiornamento software dei sistemi di sicurezza ASI – controllo accessi, impianti di sicurezza attivi ed infrastrutturali IT – è inclusa nel presente appalto. In particolare, si chiede di dettagliare quali delle seguenti attività sono remunerate a canone e debbano essere gestite direttamente dall'Assuntore: a. Riconfigurazione del sw di uno dei sistemi di sicurezza, a seguito di avaria o malfunzionamento generico b. Modifica delle logiche di funzionamento di uno dei sistemi di sicurezza c. Aggiornamento sw a seguito di Implementazione/Ampliamento di uno dei sistemi di sicurezza. Si chiede un dettaglio relativo ad ognuno dei sistemi di sicurezza suddetti.	Si a. Si b. No c. No
9	Dovendo partecipare alla gara in oggetto in Associazione Temporanea di Imprese si chiede se la presa visione della documentazione ed il sopralluogo possono essere richiesti ed eseguiti dalla sola Capogruppo.	Si conferma che la presa visione della documentazione ed il sopralluogo devono obbligatoriamente essere effettuati dalla società Mandataria
10	Con riferimento alla gara in oggetto, in particolare in relazione alla documentazione da presentare, si chiede se l'Abilitazione Preventiva può essere sostituita dal Nulla Osta di Sicurezza, già in nostro possesso.	Vedi punto 2.3 a pag. 4 del Disciplinare di Gara
11	In merito al possesso dei requisiti tecnici, i membri della Costituente ATI possono dichiarare che sono in attesa dell'Abilitazione Preventiva (AP) ed EAD per potere partecipare alla gara ?	No
12	Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed in particolare ai requisiti di ammissione in ordine alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 2.2 let. b, pag. 3 del disciplinare di gara <i>“aver effettuato con diligenza, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione dell'avviso relativo alla presente procedura, forniture di servizi nel settore oggetto dell'appalto per committenti pubblici e privati per un importo complessivo pari ad almeno € 2.500.00,00, si chiede di specificare se il suddetto requisito possa essere soddisfatto con il possesso di contratti relativi a servizi di manutenzione impianti termici, meccanici, elettrici e speciali.</i>	No, occorre attenersi a quanto specificato al punto 2.2 let. b, pag. 3 del Disciplinare di Gara
13	Con riferimento ai requisiti di ammissione di capacità tecnica di cui al punto 2.2, let. b, pag 4 del disciplinare di gara <i>“ siano in possesso dell'abilitazione preventiva (AP) rilasciata dall'ANS ai sensi dell'art. 41 del DPCM” si chiede di dare conferma che, ai fini del soddisfacimento del suddetto requisito, possa ritenersi valida anche un' Abilitazione Preventiva, in corso di validità , rilasciata ai sensi della previgente normativa (DPCM 3 agosto 2006).</i>	Attenersi a quanto specificato al punto 2.2, let. b, pag. 4 del Disciplinare di Gara
14	Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, relativamente al documento <u>“Schede di manutenzione preventiva”</u> degli impianti elettrici e speciali, nominato a pag. 46 dell'Allegato 5 ma non presente nei documenti di gara rinvenibili sul vs sito, si chiede che lo stesso venga messo a disposizione, possibilmente in tempi brevi, anche in considerazione dell'importanza che riveste ai fini della stesura del progetto offerta.	Il documento è stato pubblicato sul sito dell'ASI (Allegato Capitolato Tecnico)

15	Posto che la società partecipante è dotata del NOS, si vuole sapere se anche il soggetto che effettuerà il sopralluogo dovrà essere in possesso di tale requisito	Vedere punto 2.4, pagina 4, del Disciplinare di Gara
16	Posto che: - si è in possesso di attestazione SOA: OG1 cl. IV, OG11 cl. V, OS28 cl. IV, OS 3 cl. III, OS30 Cl. III; - nel disciplinare a pag. 10 di 21 è riportato " è possibile fin d'ora, in luogo delle autodichiarazioni di cui al presente punto A5 la sotto indicata documentazione, in originale o in copia conforme all'originale: certificato rilasciato da Società di attestazione SOA....."; Si chiede se anche per il fatturato globale e l'esecuzione dei lavori con diligenza (rispettivamente di € 5.000.000 e € 2.500.000), negli ultimi 3 esercizi, in luogo della autocertificazione sezione REQ è possibile produrre esclusivamente copia dichiarata conforme dell'attestazione SOA come sopra riportata.	Attenersi a quanto richiesto al punto A5, pagina 10
17	Si richiede chiarimento in merito al calcolo del punteggio economico, secondo la formula riportata a pag. 16 del disciplinare di gara. Per il fattore R2i si richiede di definire con maggior dettaglio la percentuale di mark-up per le parti di ricambio. In particolare si richiede di chiarire: 1) cosa si intende per parti di ricambio. Il prezzo di riferimento delle stesse è pari al prezzo di listino o occorre far riferimento al prezzo di effettivo acquisto delle stesse deducibile dalle fatture di acquisto? 2) Il mark-up deve tener conto delle spese generali ed utili di impresa o può, al limite, assumere anche il valore zero o valore negativo?	1) Vedi letteratura tecnica. In sede di offerta si farà riferimento alla percentuale di mark-up sui prezzi di listino. 2) Proprio in quanto il mark-up tiene conto delle spese generali ed utili di impresa, l'offerta non potrà avere valore negativo.
18	Stiamo valutando se partecipare da soli oppure in ATI con altra impresa, che chiamiamo A. e che sarebbe la capogruppo. L'impresa A ha già fatto un sopralluogo in Agosto ed ha dichiarato di partecipare in proprio, da sola. Domande riferite a due ipotesi possibili: 1- È sufficiente il sopralluogo fatto da impresa A che parteciperebbe però come capogruppo nella ipotizzata ATI, e quindi non da sola come dichiarato, senza che noi facciamo il sopralluogo? 2- È necessario che anche noi facciamo il sopralluogo, dichiarando che parteciperemo come ATI? 3- È necessario che si partecipi congiuntamente ad un sopralluogo congiunto delle imprese A (per la seconda volta) e la nostra?	1) No. La Società mandataria deve partecipare al sopralluogo specificando di operare con il mandato delle altre Società dell'ATI. 2) No. Non è necessario se la vostra Società partecipa in qualità di mandante in una ATI. Ovviamente è necessario che il sopralluogo si effettui dalla Società mandataria come sub 1). 3) No

19	Considerato che l'appalto in oggetto è di tipo "classificato" in quanto possono sussistere particolari misure di sicurezza, si chiede di specificare quale classifica di segretezza è attribuita al presente appalto.	Occorre il possesso dell'AP rilasciata dall'ANS
20	In riferimento all'art. III.2.3 "Capacità Tecnica" del bando di gara relativo al possesso dell'Abilitazione Preventiva (AP) rilasciata ai sensi dell'art. 41 del DPCM 22/07/2011, si chiede di confermare che è equivalente il possesso dell'abilitazione preventiva (NOSP) rilasciata ai sensi del DPCM 3 febbraio 2006 ed in corso di validità.	Attenersi a quanto previsto nel Disciplinare di Gara
21	Relativamente all'impianto di spegnimento incendi si richiedono le consistenze di tale impianto (n° manichette antincendio, n° estintori, n° porte tagliafuoco ecc.) e sapere quale sia la ditta installatrice del medesimo.	Vedere Progetto
22	Le dichiarazioni di cui alla busta A "Documenti" possono essere su carta intestata della Società o è preferibile utilizzare i Facsimile di Modello Unico di Autodichiarazione cumulativa (Sezione CAM, INAIL, INPS, DIC, REQ, SOC, SEG)? Quanto sopra perché per motivi di spazio non riesco a riportare tutte le informazioni nei facsimili.	Si
23	Si chiede di mettere a disposizione dei partecipanti la Planimetria Generale dell'ASI indicata a pag.3 del Capitolato Tecnico punto 0.0.2.	Vedere Progetto
24	Nell'Art.7.0.1 del Capitolato Tecnico si richiede di utilizzare ed implementare "il sistema informativo che ASI renderà disponibile". Non trovando riscontro nei successivi articoli dedicati nei quali il sistema è invece "proposto", si chiede di specificare qual è il Sistema Informativo in uso presso l'ASI e di confermare la possibilità di proporre un diverso Sistema.	Il SW è in fase di acquisizione
25	Si chiede di chiarire la contraddizione esistente tra i punti 8.5.4 e 8.5.11 di pag. 24 del Capitolato Tecnico.	Il contenuto del punto 8.5.11 deve essere considerato come una prosecuzione del punto 8.5.10. Pertanto, il punto 8.5.11 è un mero errore materiale.
26	Si chiede di confermare che sono comprese nell'appalto come servizio di manutenzione idraulica solo le azioni rivolte ad individuare e/o prevenire l'intasamento di condotte acque bianche e nere, lo stillicidio da rubinetteria e/o scarichi, nonché la sostituzione di componenti dei servizi igienico-sanitari quali lavabi, vasi igienici, e quant'altro contenuto nell'elenco dell'Allegato 3 pag.3.	E' necessario prevedere quanto specificato nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara
27	Non trovando corrispondenza all'interno dell'elenco impianti riportato nell'Art.6 dell'Allegato 5 con quanto specificato nell'Art.2 dello stesso Allegato, e non trovando riscontro neanche nell'Allegato all'Allegato 5 "Manutenzione e conduzione", si chiede di non confermare la presenza degli impianti elevatori nella gestione dell'appalto.	Non si comprende la domanda (La manutenzione degli ascensori è compresa o meno nell'appalto?)
28	Non trovando riscontro nell'Art.9.3.0 "Organizzazione del Servizio" del Capitolato Tecnico delle indicazioni contenute invece nell'Allegato 5 relative all'articolazione del servizio di gestione della Sala Controllo (Area 1 e Area 2), e non essendo presente l'allegato "Schede di manutenzione preventiva" citate a pagina 46 dello stesso Allegato 5, si chiede conferma che, la fornitura del servizio da prestare con presenza di: - Area 1: gruppo di lavoro in Presidio Fisso composto da tecnici coordinati e supervisionati da un Capo Tecnico/Responsabile della Qualità; - Area 2: gruppo di lavoro composto da: 1. Producer di comprovata esperienza in azienda di	Vedere risposta n. 5

	produzione video di primaria importanza nazionale 2. Regista e direttore di produzione di comprovata esperienza 3. Montatore-compositor professionista di comprovata esperienza per l'editing, la post-produzione ed il compositing video 4. Operatore-fonico. sia un mero refuso, ovvero si chiede di: • conoscere il numero indicativo di eventi previsti al fine di quantificare l'impegno del personale richiesto per l'Area 2; • confermare che sia un mero refuso la richiesta di curriculum vitae dei profili professionali sopra indicati; • confermare che per il Responsabile Operativo del Servizio sia richiesto al minimo il diploma di Perito Industriale (Capitolato pag. 27), mentre per il Capo Tecnico la laurea in Ingegneria	
29	Si richiede di indicare quale è la superficie lorda totale dei vani indicata in circa 28.600 mq a pag.3 della Reazione Generale e in circa 17.260 mq (S.U.L. a pag.16 dell'Allegato 5)	La superficie lorda totale da considerare è di circa 28.600 mq.
30	Si chiede l'indicazione delle classi SOA richieste e i vari importi associati a ciascuna categoria SOA.	Non si comprende la domanda
31	In riferimento alla compilazione dell'autodichiarazione cumulativa avrei bisogno della seguente informazione: In riferimento alla sezione DIC - <u>lettera m-ter</u> dell'art. 38 - d.lgs. 163/2006 (pag. 5), essendoci nel documento solo la condizione affermativa, e non quella negativa, che non vede un procedimento pendente nei nostri confronti, dobbiamo forse omettere per intero la lettera m-ter, o è sufficiente riscriverla in forma negativa?	Ok è sufficiente riscriverla in forma negativa.
32	In riferimento al punto 11 dell'allegato 5 della documentazione di gara (progetto esecutivo di manutenzione e conduzione impianti Meccanici, Elettrici e Speciali): 1. Nel caso dell'Area 1, il presidio fisso con quale copertura temporale è richiesto e in quali giorni? 2. nel caso dell'Area 2 è possibile avere un calendario provvisorio degli eventi e/o un calendario degli eventi dello scorso anno? Quanti eventi l'anno sono previsti? Con quale durata? di che tipologia di eventi si tratta? 3. Nel caso dell'Area 2, si chiede se in questa fase di gara occorre presentare i curriculum della figure di Producer (esperienza in azienda di primaria importanza nazionale), del Regista e direttore di produzione, del Montatore-compositor e dell'operatore-fonico. 4. nel caso dell'Area 2 per quali tipologie di eventi saranno coinvolte le 4 figure professionali? Per tutti gli eventi si chiede la presenza di queste 4 figure? 5. Nel Capitolato Tecnico al punto 7.0.1 si dice che il sistema informativo sarà messo a disposizione da ASI, così come nel punto 8.1.1 (pag. 8 di 34). In altri punti della documentazione di gara, invece, si fa riferimento al sistema proposto, implementato, ecc. dall'Assuntore §(vedi ad esempio il criterio di valutazione A.4.2 o i paragrafi 8.1.0 e 8.1.1 sempre nel Capitolato Tecnico). Si chiede di chiarire se il sistema informativo dovrà essere proposto dall'Assuntore o sarà messo a disposizione della committente, in quest'ultimo caso si chiede di indicare la tipologia e il nome dello stesso.	1. Lunedì-Venerdì 8.00-18.00 2. Non è possibile 3. Si 4. Vedi Capitolato 5. Il Sistema informativo sarà messo a disposizione della Committente e implementato dall'Appaltatore
33	A. Offerta Economica - Si evidenzia quanto segue: A.1. Il modello di offerta prevede:	A.1 L'offerta per le prestazioni di mano

• Sul canone annuo: un ribasso: questo non dà luogo ad osservazioni; • Su parti di ricambio e mano d'opera: ➤ Per la mano d'opera: un ribasso su: i) "prezzario" ACER; ii) "prezzario" ASSISTAL: al riguardo si osserva che ACER emette tabelle di costo (non di prezzo) (ALLEGATO 2) della manodopera edile; ASSISTAL emette sia tabelle di costo (ALLEGATO 1/B), sia tabelle di prezzo di fatturazione (ALLEGATO 1); si osserva, pure, che, alla pag. r del capitolato, vengono richiamati due "tariffari" (costi orari della mano d'opera ACER e prezzi di fatturazione della mano d'opera generali ASSISTAL) e due prezzari (DEI: "recupero ristrutturazione manutenzione" e "impianti tecnologici": si vedano, riguardo ai prezzari DEI, le considerazioni del seguente punto A.2); si chiede di chiarire come debba essere formulata l'offerta, tenuto conto che non si può esprimere un ribasso su costi (ACER) determinati sulla base di CCNL e normative inderogabili; ➤ Per la fornitura di parti di ricambio: una percentuale di aumento (mark-up) applicato (senza precisare a cosa debba intendersi "applicato"); al riguardo si osserva che alla pagina 3 del disciplinare di gara si prescrive di dare, invece, un ribasso percentuale sul mark-up applicato (quale sia tale mark-up non è esplicitato in nessun documento a base di gara); si chiede di chiarire come debba essere esplicitata l'offerta relativa alle forniture di parti di ricambio. A2. Il modello di offerta non prevede che venga esplicitata alcuna offerta relativa ai due prezzari DEI su richiamati; al riguardo si osserva che alla pag. 10 del doc. NTA-CI-2012-122 (progetto di manutenzione e conduzione opere civili), è previsto che "qualsiasi attività le cui quantità siano preventivamente stimate eccedenti a quelle sopra indicate saranno eseguite solo dietro specifica autorizzazione della Committente e riconosciute con i prezzi unitari di cui al Listino al netto del ribasso di gara". Si chiede di esplicitare quale sia il "Listino" su citato e come e dove vada esplicitata l'offerta di ribasso relativa. A3. Il modello di offerta non prevede che venga esplicitata alcuna offerta relativa alle attività di Gestione Tecnica Operativa degli impianti durante gli eventi, di cui alla documentazione di gara (cfr 3deg File Allegato 5 Gara ManutenzioneTV 121 ManutElettSpec) al punto Area 2 (pag. 46), gestione per la quale è richiesta la presenza di n. 4 profili professionali che dovranno essere presenti durante gli eventi organizzati e pianificati da ASI; si fa notare che non è in alcun modo individuato negli elaborati di gara quale sia il numero annuale degli eventi su specificati, né la durata prevista per ciascuno di essi. Si chiede di conoscere come e dove debba essere formulata l'offerta economica dell'attività richiesta, considerata la specificità delle competenze richieste (non contemplate sui "Listini" di riferimento citati nei documenti di gara) e la indeterminazione della consistenza degli eventi nell'arco di un anno. B. Offerta tecnica.	d'opera deve essere formulata esprimendo una percentuale di ribasso su prezzario ASSISTAL/ACER ➤ Fornire la % di mark-up applicato al prezzo di listino del ricambio praticato dal fornitore all'impresa manutentrice. A2. Il listino da utilizzare per la contabilizzazione delle "opere compiute" eccedenti quelle indicate nel doc. NTA-CI-2012-122 corrispondono ai due prezzari DEI "recupero ristrutturazione manutenzione" e "impianti tecnologici". A3. Vedi capitolato tecnico e documentazione di gara. (Per la formulazione dell'offerta, vista la specificità degli impianti e delle figure richieste, si può fare riferimento a: a) durata evento 1-3 gg b) indicativamente riferirsi alla tariffa giornaliera ASSISTAL prevista per un "Tecnico")
---	--

	B.1. Monitoraggi Ambientali. Si richiede di fornire chiarimenti in merito alle modalità esecutive dei monitoraggi ambientali di cui al punto 8.4.0 del Capitolato Tecnico.	B1. Per quanto attiene alle modalità esecutive dei monitoraggi ambientali si precisa quanto segue: • Le attività di controllo, da eseguirsi con le modalità e periodicità indicate nel capitolato tecnico, dovranno essere effettuate su ciascuno degli otto corpi di fabbrica in corrispondenza dei punti di allaccio a piede fabbricato. • Le attività di verifica, da eseguirsi con modalità e periodicità indicate nel capitolato tecnico dovranno essere effettuate in corrispondenza al punto di allaccio dell'intero compendio. • Le attività di controllo sulla presenza della legionella deve intendersi effettuata su tutte le UTA presenti nel compendio con le modalità prescritte nel capitolato tecnico.

Agenzia Spaziale Italiana
Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Pasquale Cangianno

